



0°Cの暖房想定空調負荷=暖房定格×82%

35°Cの冷房想定空調負荷=冷房定格能力