

4710700NN

日立ルームエアコン 壁掛AJEシリーズ 仕様表

RAS-AJ40LE/RAC-AJ40LE

ユニット				室内ユニット		室外ユニット	
タイプ				壁掛型セパレート			
型式				RAS-AJ40LE		RAC-AJ40LE	
電源 (50/60Hz)				単相100V			
冷房	定格	能力	kW	4.0 (0.5 ~ 4.1)			
		消費電力	W	1,450 (190 ~ 1,765)			
		運転電流	A	16.1			
		力率	%	90			
暖房	定格	能力	kW	5.0 (0.6 ~ 6.3)			
		消費電力	W	1,510 (195 ~ 1,980)			
		運転電流	A	16.8 (最大 20.0)			
		力率	%	90			
	低温	能力	kW	4.6			
		消費電力	W	1,765			
		始動電流		A	16.8		
通年エネルギー消費効率		JISC9612:2013		4.9			
		JISC9612:2005 (区分名)		4.9 (C)			
冷凍装置	圧縮機出力		W	－		1,100	
	熱交換器フィン形状			細幅スリット		コルゲート	
	冷媒	種類		フロン R32			
封入量		g	740				
ファン	種類			貫流ファン		プロペラファン	
	風量 (冷房・暖房)	急速	m³/h	680・780		1,860・1,740	
		強風	m³/h	520・680		－	
		弱風	m³/h	410・510		－	
		微風	m³/h	340・400		－	
音響パワーレベル 運転音 (冷房・暖房)	静	m³/h	260・260		－		
	急速	dB	64・64		63・62		
	強風	dB	55・58		－		
	弱風	dB	49・51		－		
	微風	dB	45・46		－		
冷媒配管	静	dB	42・41		－		
	操作スイッチ 形名			ワイヤレスリモコン RAR-8P2			
	電源プラグ	容量		125V-20A			
		形状		㊤		－	
	電源コード長さ (左/右)			m	0.6/1.3		－
室内外接続 ケーブル	芯線径 (φ)		mm	2.0			
	芯数		芯	3			
冷媒配管	接続方式			フレア			
	液側 (φ)		mm	6.35			
	ガス側 (φ)		mm	9.52			
	最大配管長		m	30			
	最大高低差		m	15			
	冷媒追加充填量		g	20m超分 15g/m			
ドレン接続口外径 (φ)			mm	16			
外装色 (近似マンセルNo.)			スターホワイト (N9.3)		ナチュラルグレー (1.0Y8.5/0.5)		
製品寸法 (高さ×幅×奥行)			mm	280×780×215		629×799 (+97) ×299 (+68)	
荷造寸法 (幅×奥行×高さ)			cm	82×33×26		93×40×67	
質量 (製品・荷造)			kg	8.0・9.5		33.0・35.0	

- (1) 本仕様は予告なく変更することがあります。
(2) 定格冷房時の表示は、JIS条件 (室内 27℃: DB・19℃: WB, 室外 35℃: DB・24℃: WB) で運転した場合の数値です。
(3) 定格暖房時の表示は、JIS条件 (室内 20℃: DB・15℃: WB, 室外 7℃: DB・6℃: WB) で運転した場合の数値です。
(4) 低温暖房時の表示は、JIS条件 (室内 20℃: DB・15℃: WB, 室外 2℃: DB・1℃: WB) で運転した場合の数値です。
(5) 能力、消費電力の () 内の表示は、それぞれの可変幅 (最小~最大) の数値です。
(6) 運転音の表示は、JIS C 9612に基づき、無響室で測定した数値です。
(7) 室外ユニットの製品寸法中 () 内の寸法について、幅方向はトットとサービスバルブカバーの突き出し寸法を、奥行方向は空気吐出口と外気温サーミスタカバーまたは固定足の突き出し寸法を示しています。

【耐塩害仕様】

項目		仕様
外板	天フタ	PCM鋼板にポリエステル樹脂粉末塗装
	前板側板	
ベース		溶融亜鉛-アルミニウム-マグネシウム合金めっき鋼板 (塗装なし) または 溶融55%アルミニウム亜鉛合金めっき鋼板 (塗装なし)
熱交換器		アクリル・ナイロン塗料「フィンガード (無色)」塗装
基板 (パターン面・部品面)		両面シリコンコート

※製品の改良のため予告なしに仕様を変更することがあります。

●据え付け上および維持管理上のご注意






耐塩害仕様は素材や塗装内容を強化していますが、腐食に対して万全ではありません。このため、次のような据え付け計画と保守を行うことで防食効果を高める必要があります。

- (1) 海水飛沫および潮風に直接さらされることを極力回避するような場所へ設置してください。
・本体の設置は建物の風下にしてください。
・やむを得ず海岸面に本体を設置する場合は、防風板を設けて直接潮風が当たらないようにしてください。
- (2) 外板に付着した海塩粒子が雨水によって充分洗浄されるように配慮してください。
- (3) 室外ユニットのベース内への水の滞留は、著しく腐食作用を促進させるため、ベース内の水抜け性を損なわないよう傾きなどに注意してください。
- (4) 海岸地帯への据付品については、付着した塩分等を除去するために定期的に水洗いを行ってください。
- (5) 据え付け、メンテナンス等で付いた傷は、必ず補修してください。
- (6) 機器の状態を定期的に点検してください。
(必要に応じて再防錆処理や部品交換等を実施してください。)
- (7) 水はけの良い場所に設置してください。
特に基礎部分の排水性を確保してください。

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD	
DWN.	Y.Tanaka	2021-05-07		NTS	2021年度 AJEシリーズ 仕様表		
CHKD.	M.Awano	2021-05-07			Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.	TOCHIGI DWG. No.	REGD. REGD. 2021 0507
						4YAA NN0020124	
APPD.	M.Awano	2021-05-07					



8110200NN

日立ルームエアコン 壁掛AJE, AJEEシリーズ室内ユニット寸法図




*室内機の背面で配管接続する場合は90mm以上。

ワイヤレスリモコン




背面図



注記

- 室内機のサービススペースは上記寸法が必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
- 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
- 配管は長さ30m以内です。
20mを超える場合は各機種の仕様表を参照して、冷媒の追加充填を行って下さい。
- 室内・室外機の配管落差は15m以内です。
- プラグの形状
RAS-AJ28L2E, AJ28L2EE ㊦
RAS-AJ36L2E, AJ36L2EE ㊦
RAS-AJ40LE, AJ40LEE ㊦
- 電源コードの長さ




- 接続ケーブルは、φ2.0×3の単線Fケーブルを使用します。



適用機種

RAS-AJ28L2E
RAS-AJ28L2EE
RAS-AJ36L2E
RAS-AJ36L2EE
RAS-AJ40LE
RAS-AJ40LEE



SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN.	Y.Tanaka	2021-05-07	㊦	NTS	2021年度 AJE, AJEEシリーズ寸法図
CHKD.	M.Awano	2021-05-07			
APPD.	M.Awano	2021-05-07			

Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		TOCHIGI DWG. No.	REGD.
3YAA NN0020118		0507	0507






CAD

REGD.
2021
0507



001

7Z10Z00NN

日立ルームエアコン 壁掛A Jシリーズ
室外ユニット 寸法図



適用機種
RAC-AJ40LE
RAC-AJ40LEE



- 注記
1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の ↔ 印の間隔をあけられ、2方向以上開放できるところに据え付けてください。
 2. 効率のよい運転のため、周囲のスペースをできるだけ広くあけてください。

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN. M.Oguri	2021-05-07	⊙	NTS	2021年度 AJシリーズ 寸法図	
CHKD. M.Awano	2021-05-07			TOCHIGI DWG. No.	REGD. 2021 0508
APPD. M.Awano	2021-05-08			3YAA NN0020125	


9Z10Z00NN

日立ルームエアコン 壁掛AJシリーズ


室内室外ユニット 回路図・配線図

室内機 RAS-AJ40LE
RAS-AJ40LEE
室外機 RAC-AJ40LE
RAC-AJ40LEE


回路図



室内機配線図



室外機配線図



* 部品が実装されていない場合やジャンパー線になっている場合があります。

- ホームオートメーションを行う場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の*1HA接続コードを差込んで*2標準アダプターと接続してください。
- カードキーコントローラーと連動させる場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の*3カードキー接続コードを差込んでカードキーコントローラーと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- H-LINKに接続する場合
室内基板の〔機能拡張用端子〕CN7に別売の*4RACアダプターの端子を差込んでください。
- ワイヤードリモコンを接続する場合
室内基板の〔ワイヤードリモコン〕CN20に別売の*5ワイヤードリモコンの端子を差込んでください。
- ドレンアップキットを接続する場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の*1HA接続コードを差込んでドレンアップキットと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- HEMSを使用する場合
室内基板の〔機能拡張用端子〕CN7に別売の*6HEMSアダプターの端子を差込んでください。

- *1 HA接続コード：部品番号 (SP-HAC1)
- *2 標準アダプター：HA-S100TSA
- *3 カードキー接続コード：部品番号 (SP-CKC1)
- *4 RACアダプター：PSC-6RAD
- *5 ワイヤードリモコン：SP-WD1
- *6 HEMSアダプター：SP-EM1

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	
DWN. K.Mizutori	2021-05-07	⊕	NTS	2021年度 AJシリーズ 回路図・配線図	CAD
CHKD. M.Kurosaki	2021-05-07			Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.	TOCHIGI DWG. No.
APPD. H.Hashimoto	2021-05-10				3YDA NN0020126

REGD.
2021
0510