



7	6	6	2	0	0	0	N	N
---	---	---	---	---	---	---	---	---





室内機




ワイヤレスリモコン




リモコンホルダー






背面図



据 付 板 (正面図)



室内機サービススペース



注記

1. 室内機のサービススペースは左・右・上が 50 mm 必要です。カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ 2.0 m 以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は 1.0 m 以内です。
5. プラグの形状 
6. 電源コードの長さ



7. 接続ケーブルは、 $\phi 2.0 \times 3$ の単線 F ケーブルを使用します。






仕様表

ユ ニ ッ ト				室内ユニット		室外ユニット	
タ イ プ				壁掛型セパレート			
型 式				RAS-AJ56F2		RAC-AJ56F2	
電 源				(50/60Hz)			
冷 房	定格	能力	kW	5.6 (0.5 ~ 5.7)			
		消費電力	W	2,130 (190 ~ 2,200)			
		運転電流	A	11.6			
		力率	%	92			
暖 房	定格	能力	kW	6.7 (0.6 ~ 9.4)			
		消費電力	W	1,980 (195 ~ 3,705)			
		運転電流	A	10.8 (最大 20.0)			
		力率	%	92			
	低温	能力	kW	6.8			
		消費電力	W	3,280			
始 動 電 流			A	11.6			
通年エネルギー消費効率		JISC9612:2013		5.0			
		JISC9612:2005 (区分名)		5.0 (F)			
冷 凍 装 置	圧縮機出力		W	—		1,000	
	熱交換器フィン形状			細幅スリット		コルゲート	
	冷 媒	種類		フロン R32			
		封入量	g	950			
フ ァ ン	種 類			貫流ファン		プロペラファン	
	ファンモーター出力		W	25		40	
	風 量 (冷房・暖房)	急 速	m ³ /h	990 ・ 1,130		2,490 ・ 2,340	
		強 風	m ³ /h	720 ・ 760		—	
		弱 風	m ³ /h	600 ・ 620		—	
		微 風	m ³ /h	470 ・ 500		—	
		静	m ³ /h	370 ・ 390		—	
音響パワーレベル 運転音 (冷房・暖房)	急 速	dB	67 ・ 68		64 ・ 66		
	強 風	dB	58 ・ 58		—		
	弱 風	dB	52 ・ 54		—		
	微 風	dB	47 ・ 48		—		
	静	dB	43 ・ 44		—		
操作スイッチ		形名	ワイヤレスリモコン RAR-6Z2				
電源プラグ	容 量		250V-20A				
	形 状		㊦				
電源コード長さ (左/右)		m	0.5/1.2		—		
室内外接続 ケーブル	芯線径 (φ)		mm	2.0			
	芯 数		芯	3			
冷媒配管	接続方式		フレア				
	液側 (φ)		mm	6.35			
	ガス側 (φ)		mm	9.52			
	最大配管長		m	20			
	最大高低差		m	10			
	冷媒追加充填量		g	チャージレス			
ドレン接続口外径 (φ)		mm	16				
外装色 (近似マンセルNo.)			クリアホワイト (N9.5)		ナチュラルグレー (2.9Y7.8/1)		
製品寸法 (高さ×幅×奥行)		mm	280×780×210		629×799 (+99)×299 (+68)		
荷造寸法 (幅×奥行×高さ)		cm	82×33×26		93×40×67		
質量 (製品・荷造)		kg	8.5 ・ 10.0		38.0 ・ 40.0		

- (1) 本仕様は予告なく変更することがあります。
- (2) 定格冷房時の表示は、JIS条件(室内 27℃:DB・19℃:WB、室外 35℃:DB・24℃:WB)で運転した場合の数値です。
- (3) 定格暖房時の表示は、JIS条件(室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 7℃:DB・6℃:WB)で運転した場合の数値です。
- (4) 低温暖房時の表示は、JIS条件(室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 2℃:DB・1℃:WB)で運転した場合の数値です。
- (5) 能力、消費電力の()内の表示は、それぞれの変幅(最小～最大)の数値です。
- (6) 運転音の表示は、JIS C 9612に基づき、無響室で測定した数値です。
- (7) 室外ユニットの製品寸法中()内の寸法について、幅方向はトッテとサービスバルブカバーの突き出し寸法を、また、奥行方向は空気吐出口と固定足の突き出し寸法を示しています。

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	
DWN.	S. Iijima	2016-01-23		NTS	RAS-AJ56F2:RAC-AJ56F2 構造・寸法図	
CHKD.	S. Tokita	2016-01-23	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.			TOCHIGI DWG. No. 3YAA NN0002664
APPD.	K. Kezuka	2016-01-23				
						





F

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN.	S. Iijima	2016-01-25		NTS	RAS-AJ56F2:RAC-AJ56F2 回路図:配線図
CHKD.	Y. Funayama	2016-01-25			
	H. Shono	2016-01-25			
APPD.	K. Kezuka	2016-01-26			

Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.	TOCHIGI DWG. No.	3YDANN0002666

REGD. REGD 2016 0126
