

12345678

3YAAA3939

室内機

据付板

ワイヤレスリモコン

230227

9.56.04.76.5

780280

空気吹出口左右風向板上下風向板

1657045070165

ツツトイ

※横引き配管を行う時はドレンホースとドレンキャップを交換してください。

約55約380約70

ドレンホース

ドレンキャップ接続口

細径配管(φ6.35)接続用

太径配管(φ9.52)接続用

電源コード

接続ケーブル

47176.0101.66.03.6

据付板天井面(回縁)

埋込ボルト用穴(左右)10.5×20

ボードアンカー用切欠穴(左右)

5.0以上

5.0

2.5

5.0

36.546.5

255.718.6

215.570600650780

256.5

細径配管

太径配管

本体中心線

壁穴φ65

配管引出し穴中心線

80

ドレンホース

室内機サービススペース

5050

50

50

476.06.5

注記

1.室内機のサービススペースは左・右・上が50mm。
2.配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3.配管は長さ12m以内です。
4.室内・室外機の配管落差は8m以内です。
5.プラグの形状 ㊦
6.電源コードの長さ
7.接続ケーブルは、電源側がφ2.0×2、制御側がφ1.6×2またはφ2.0×2の単線Fケーブルを使用します。
・

約0.4m約1.1m

室内機から電源を取る場合

室内機端子台A B C D

赤茶白黒

接続ケーブル

室外機端子台D C B A

赤茶白黒

室外機から電源を取る場合

室内機端子台C D

茶赤

接続ケーブル

室外機端子台D C B A

赤茶白黒

電源 単相100V

仕様表

項目		形式	室内機	室外機
電源		(50/60Hz)	RAS-C229RX	RAC-C229RX
電			単相100V	
冷凍装置	圧縮機出力 (W)		—	800
	熱交換器フィン形状		細形スリット	コルゲート
	冷媒制御装置		—	電動膨張弁
	冷媒切換装置		—	四方弁
送風装置	冷媒種類		フロン	R410A
	封入量 (g)		940	8
	過負荷保護装置		自動復帰形	
	配管	配管接続方式	フレア	
電気特性	配管パイプ径(外径φmm)	細径	φ6.35	
		太径	φ9.52	
	配管セット	P-24VR, P-28VR		
	ファンモータ出力 (W)		25	40
性能	ファン種類	貫流ファン	プロペラファン	
		風量 (m³/h)	510・650	1500・1500
	風速	強風	460・560	
		弱風	400・510	
運転電流 (A)	冷房	4.7		
	暖房	ヒータ ON	—	
	暖房	ヒータ OFF	6.2	
	消費電力 (W)	冷房	425 (155~980)	
暖房		ヒータ ON	—	
力率 (%)	暖房	ヒータ OFF	560 (115~1010)	
	冷房	90		
	暖房	ヒータ ON	—	
	暖房	ヒータ OFF	90	
始動電流 (A)	冷房	4.7		
	暖房	6.2		
	接続ケーブルの本数	4		
	電源プラグ容量 (V-A)	125V-15A		
冷房特性	冷房能力 (kW)	2.2 (0.9~2.9)		
	除湿能力 (ℓ/h)	1.2		
	冷房のめやす	6~9畳 (10~15m²)		
	暖房特性	暖房能力 (kW)	ヒータ ON	—
暖房能力 (kW)		ヒータ OFF	3.0 (0.9~4.7)	
電気ヒーター (W)		低温	3.4	
暖房のめやす		7~8畳 (11~14m²)		
機能	据付方式	背面引掛		
	主操作スイッチ	プッシュボタン(ワイヤレス)		
	表示ランプ	除湿・運転・タイマー		
	風速切換	自動, 強風, 弱風, 微風, 静		
色調 (近似マンセルN0.)		ホワイト (N9)	Tベージュ (5Y7/2)	
外形寸法 (mm)	高さ	280	570	
	幅	780	750+86	
	奥行	227+3	288+47	
製品質量 (kg)		9	32	
騒音 (dB) (冷房・暖房)	強風	41・43	44・45	
	弱風	33・34	—	
	微風	27・29	—	
	静	23・23	—	
ドレン接続口 (外径φmm)		16		
付属品		壁掛据付部品一式		
電源コード長さ (m)	左/右	0.4/1.1	—	

● 本仕様は予告なく変更することがあります。

署名	年月日	投影法	尺度	名称
製図 マツバラ	2003・01・30	第一角法	NTS	RAS-C229RX:RAC-C229RX 構造:寸法図
審査	2003・02・03	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	栃木図番	再入庫
承認 イノUE	2003・02・03			

3YAAA3939

2003-02 27

2006.04.01 社名変更/Company Name change Apr.01.2006



