









3YAA78520

室内機




Pから見る（下引配管位置）




注記

1. 室内機のサービススペースは左右が50 mm、上は50 mm必要です。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ20 m以内です。配管長が12 mを超える時は10 g/mの冷媒追加充填が必要です。
4. 室内・室外機の配管落差は10 m以内です。
5. プラグの形状 
6. 電源コードの長さ



7. 接続ケーブルは、電源側がφ2.0×2、制御側がφ1.6×2またはφ2.0×2の単線Fケーブルを使用します。 室内機 室



署名	年月日	投影法	尺度	名称	RAS-36PLX:RAC-36PLX	
製図	カタギリ	1999.11.25		NTS	構造:寸法図	
審査	カタギリ	1999.11.25	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		栃木図番	再入庫
承認	オソト	1999.11.26				
			3YAA78520			

仕様表

項目			形式	室内機		室外機		
				RAS-36PLX		RAC-36PLX		
電源 (50/60Hz)				単相 100V				
冷凍装置	圧縮機出力 (W)			-		800		
	熱交換器フィン形状			スリット		コルゲート		
	冷媒制御装置			-		電動膨張弁		
	冷媒切換装置			-		四方弁		
	冷媒種類			フロン R410A				
	冷媒封入量 (g)			1150		8		
	過負荷保護装置			自動復帰形				
送風装置	配管	配管接続方式			フレア			
		パイプ径 細径 (外径φmm)	φ6.35					
		パイプ径 太径	φ9.52					
配管セット			P-24VR, P-28VR					
送風装置	ファンモータ出力 (W)			20		20		
	ファン (冷房・暖房)	種類			貫流ファン		プロペラファン	
		風量 (m³/h)	強風	540・680	1,550・1,530			
		弱風	470・620	-				
電気特性	運転電流 (A)	冷房	9.7					
		暖房	ヒータ ON	-				
	ヒータ OFF		11.4					
	消費電力 (W)	冷房	960 (80 ~ 1250)					
		暖房	ヒータ ON	-				
	ヒータ OFF		1130 (75 ~ 1975)					
	力率 (%)	冷房	99					
		暖房	ヒータ ON	-				
	ヒータ OFF		99					
	始動電流 (A)	冷房	9.7					
暖房		11.4						
接続ケーブルの芯数		4						
電源プラグ	容量 (V-A)			125V-20A				
	形状			① -				
冷房特性	冷房能力 (kW)			3.6 (0.9~4.0)				
	除湿能力 (ℓ/h)			1.9				
	冷房のめやす			10~15畳 (16~25m²)				
暖房特性	暖房能力 (kW)	ヒータON	-					
		ヒータOFF	4.8 (0.9~7.0)					
		低温	5.1					
	電気ヒーター (W)			-				
機能	暖房のめやす			11~13畳 (17~22m²)				
	据付方式			背面引掛		-		
	主操作スイッチ			プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-2E1				
	表示ランプ			除湿・冷暖房				
風速切換				自動, 強風, 弱風, 微風, 静				
キャビネット色				ホワイト・ナチュラルブラウン		ライトベージュ		
外形寸法 (mm)	高さ			285		570		
	幅			798		710+95		
	奥行			193+10		280+51		
製品質量 (kg)				9		32		
騒音 (dB) (冷房・暖房)	強風			42・43		44・45		
	弱風			36・35		-		
	微風			28・30		-		
	静			23・23		37・37		
ドレン接続口 (外径φmm)				16				
付属品				壁掛据付部品一式・空清フィルター				
電源コード長さ (m) 左/右				0.4/1.1		-		

● 本仕様は予告なく変更することがあります。

[2006.04.01 社名変更/Company Name change Apr.01.2006]

