BB0006082

室内機











ワイヤレスリモコン





据付板　天井面（回縁）（ユニットを引っ掛けるために必要な寸法です。）



注記

1. 室内機のサービススペースは左・右・上が５０ｍｍ、下が８０ｍｍ必要です。
   カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ２０ｍ以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は１０ｍ以内です。
5. 給気ホースは、内径φ２０×長さ１３６０ｍｍ、が同梱されています。
6. 給気ホースは、長さ３ｍ以内です。
7. プラグの形状 ⓁⓁ
8. 電源コードの長さ



9. 接続ケーブルは、φ２．０×３の単線Ｆケーブルを使用します。



仕様表

項目			形式	室内機 RAS−S36W	室外機 RAC−S36W
電源（50/60Hz）				単相１００Ｖ	
冷凍装置	圧縮機出力（Ｗ）			−	８００
	熱交換器フィン形状			細幅スリット	コルゲート
	冷媒制御装置			−	電動膨張弁
	冷媒切換装置			−	四方弁
	冷媒	種類		フロン Ｒ４１０Ａ	
		封入量（g）		１３１０ g	
	過負荷保護装置			自動復帰形	
	配管	配管接続方式		フレア	
		パイプ径（外径φmm）	細径	φ６．３５	
			太径	φ９．５２	
		配管セット		ＨＰ−２３４０Ｓ，ＨＰ−２３７０Ｓ	
送風装置	ファンモータ出力（Ｗ）			２５	４０
	ファン（冷房・暖房）	種類		貫流ファン	プロペラファン
		風量（m³/h）	強風	６６０ ・ ７３０	１，７１０・１，６５０
			弱風	５３０ ・ ６１０	−
			微風	４８５ ・ ５４０	−
電気特性	運転電流（A）	冷房		８．４	
		暖房	ヒータ ＯＮ	−	
			ヒータ ＯＦＦ	７．８	
	消費電力（W）	冷房		８００（ ７０ ～ １２１０ ）	
		暖房	ヒータ ＯＮ	−	
			ヒータ ＯＦＦ	７４５（ ６５ ～ １９９０ ）	
	力率（%）	冷房		９５	
		暖房	ヒータ ＯＮ	−	
			ヒータ ＯＦＦ	９５	
	始動電流（A）	冷房		８．４	
		暖房		７．８	
	接続ケーブルの本数			３	
	電源プラグ	容量（V−A）		１２５Ｖ−２０Ａ	
		形状		ⓁⓁ	−
冷房特性	冷房能力（kW）			３．６（０．５～４．１）	
	除湿能力（ℓ/h）			１．９	
	冷房のめやす			１０～１５畳（１６～２５m²）	
暖房特性	暖房能力（kW）	ヒータＯＮ		−	
		ヒータＯＦＦ		４．２（０．５～７．６）	
		低温		５．５	
	電気ヒーター（Ｗ）			−	
	暖房のめやす			９～１２畳（１５～１９m²）	
機能	据付方式			背面引掛	−
	主操作スイッチ			プッシュボタン（ワイヤレス）ＲＡＲ−３Ｌ１	
	表示ランプ			クリーン・空清・みはり 運転モニタ・給気・タイマ	
	風速切換			自動，強風，弱風，微風，静	
色調（近似マンセルＮＯ．）				ピュアホワイト（Ｎ９．５） シャインベージュ（１０ＹＲ７/２）	Ｔベージュ（５Ｙ７/２）
外形寸法（mm）	高さ			２９５	５７０
	幅			８７５	７５０+８６
	奥行			２１５	２８８+５６
製品質量（kg）				１３	３６
騒音（dB）（冷房・暖房）	強風			４５ ・ ４６	４６ ・ ４６
	弱風			３４ ・ ３５	−
	微風			２８ ・ ３０	−
	静			２１ ・ ２２	−
ドレン接続口（外径φmm）				１６	
付属品				壁掛据付部品一式	
電源コード長さ（m）	左/右			０．４/１．１	−

● 本仕様は予告なく変更することがあります。

	SIGNATURE	DATE
DWN.	K.Yahagi	2006-12-06
CHKD.	Y.Notoya	2006-12-06
APPD.	T.Nagata	2006-12-06

PROJECTION　SCALE: NTS　TITLE: RAS-S36W:RAC-S36W 構造・寸法図

Hitachi Appliances, Inc.
Tokyo Japan

TOCHIGI DWG. No. 3YAA BB0006082

REGD. REGD 2006 1206

BB0006036

室　外　機







背面図



室外機サービススペース



注記

1．本体の前、後、左、右、上面に上図の⟷印の間隔をあけられ
　2面以上開放できるところに据え付けてください．

SIGNATURE		DATE
DWN.	T. Fukuda	2006-11-30
CHKD.	H. Daisaka	2006-12-01
	Y. Notoya	2006-12-01
APPD.	T. Nagata	2006-12-02

PROJECTION　SCALE NTS　TITLE RAS－S36W：RAC－S36W　構造：寸法図

Hitachi Appliances, Inc.
Tokyo Japan

TOCHIGI DWG. No. 3YAA BB0006036

REGD. REGD 2006 1206

BB0006038

回路図



配線図
RAS－S36W

配線図　ＲＡＣ－Ｓ３６Ｗ



	SIGNATURE	DATE
DWN.	T. Fukuda	2006-12-01
CHKD.	H. Daisaka	2006-12-01
	Y. Notoya	2006-12-01
APPD.	T. Nagata	2006-12-02

PROJECTION

SCALE NTS

TITLE RAS-S36W:RAC-S36W 回路図:配線図

Hitachi Appliances, Inc.
Tokyo Japan

TOCHIGI DWG. No. 3YDA BB0006038

REGD. REGD 2006 1206