




BB0047592

業務用エコキュート用リモコン




付属品

部品名	個数	備考
木ネジ	2	φ3.5×25
固定板	2	

設置の注意事項

- ①屋外には設置しないでください。
- ②リモコンに水がかかる場所には設置しないでください。
- ③結露の発生するような高湿な場所や、高温になる場所には設置しないでください。
- ④周囲温度が-10℃～43℃の場所に設置してください。

リモコン固定穴位置



SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	REGD. REGD 2014 1017
DWN.	M. Osodo	2014-10-17		NTS	RHKR-EG1 構造・寸法図	
CHKD.	S. Katagiri	2014-10-17	Hitachi Global Life Solutions Inc. Tokyo Japan		TOCHIGI DWG. No.	3YAA BB0047592
APPD.	S. Katagiri	2014-10-17				

