

0686Z00NN

日立ルームエアコン 壁掛Fシリーズ 仕様表

RAS-FR36TSS/RAC-FR36TSS

ユ ニ ッ ト				室内ユニット		室外ユニット		
タ イ プ				壁掛型セパレート				
型 式				RAS-FR36TSS		RAC- FR36TSS		
電 源 (50/60Hz)				単相100V				
冷 房	定 格	能力	kW	3.6 (0.3 ~ 3.7)				
		消費電力	W	1,330 (205~ 1,350)				
		運転電流	A	14.5				
		力率	%	92				
暖 房	定 格	能力	kW	4.2 (0.2 ~ 4.6)				
		消費電力	W	1,190 (165~ 1,485)				
		運転電流	A	13.4 (最大 15.0)				
		力率	%	89				
	低 温	能力	kW	3.4				
		消費電力	W	1,340				
始動電流			A	14.5				
通年エネルギー消費効率		JISC9612:2013 (区分)		4.9 (Ⅲ)				
冷凍装置	圧縮機出力		W	—		950		
	熱交換器フィン形状			細幅スリット		コルゲート		
	冷 媒	種 類		フロン R32				
		封入量		g	680			
ファ ン	種 類		貫流ファン		プロペラファン			
	風 量 (冷房・暖房)	急 速	m³/h	750・830		1,860・1,740		
		強 風	m³/h	480・550		—		
		弱 風	m³/h	410・470		—		
		微 風	m³/h	310・350		—		
		静	m³/h	260・260		—		
音響パワーレベル 運転音 (冷房・暖房)	急 速		dB	64・64		62・62		
	強 風		dB	54・54		—		
	弱 風		dB	49・50		—		
	微 風		dB	44・45		—		
	静		dB	41・40		—		
操作スイッチ 形名			ワイヤレスリモコン RAR-8P1					
電源プラグ		容 量		125V-15A				
		形 状		㊶		—		
電源コード長さ (左/右)			m	0.6/1.3		—		
室内外接続 ケーブル	芯線径 (φ)		mm	2.0				
	芯 数		芯	3				
冷媒配管	接続方式			フレア				
	液側 (φ)		mm	6.35				
	ガス側 (φ)		mm	9.52				
	最大配管長		m	12				
	最大高低差		m	10				
	冷媒追加充填量		g	チャージレス				
ドレン接続口外径 (φ)			mm	16				
外装色 (近似マンセルNo.)			スターホワイト (N9.3)		Tベージュ (5Y7/2)			
製品寸法 (高さ×幅×奥行)			mm	280×780×215		530×658 (+60)×275 (+54.5)		
荷造寸法 (幅×奥行×高さ)			cm	82×33×26		77×36×57		
質量 (製品・荷造)			kg	8.0・9.5		23.0・26.0		

(1) 本仕様は予告なく変更することがあります。

(2) 定格冷房時の表示は、JIS条件 (室内 27℃:DB・19℃:WB、室外 35℃:DB・24℃:WB) で運転した場合の数値です。


(3) 定格暖房時の表示は、JIS条件 (室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 7℃:DB・6℃:WB) で運転した場合の数値です。

(4) 低温暖房時の表示は、JIS条件 (室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 2℃:DB・1℃:WB) で運転した場合の数値です。

(5) 能力、消費電力の () 内の表示は、それぞれの変幅 (最小~最大) の数値です。






(6) 運転音の表示は、JIS C 9612に基づき、無響室で測定した数値です。

(7) 室外ユニットの製品寸法中 () 内の寸法について、幅方向はトッテとサービスバルブカバーの突き出し寸法を、また、奥行方向は空気吐出口と外気温サーミスタカバーの突き出し寸法を示しています。


SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN.	H.Onodera	2025-03-28		NTS	2025年度 Fシリーズ 仕様表	
CHKD.	I.So	2025-03-31	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.			REGD. REGD. 2025 0331
APPD.	I.So	2025-03-31				
					TOCHIGI DWG. No.	
					4YAA NN0029890	

NN0029884

日立ルームエアコン 壁掛Fシリーズ
室内ユニット 寸法図




室内機サービススペース




ただし、サービス性の観点から、できるだけ100mm以上を確保することをおすすめします。

【参考】接続ケーブル必要長さの目安



室内機 配管位置	接続ケーブル必要長さ (被覆むき出し部寸法も含む)
右後直引き	330mm以上
左後直引き	1100mm以上


※据付状況により、必要長さは変動します。



※室内機の背面で配管接続する場合は90mm以上。

注記

- 室内機のサービススペースは上記寸法が必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、
風の流れを損なわない寸法を確保してください。
- 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
- 配管は長さ12m以内です。
- 室内・室外機の配管落差は10m以内です。
- プラグの形状
2.2-3.6kW ㊶
4.0kW ㊷
5.6kW-7.1kW ㊸
- 電源コードの長さ







- 接続ケーブルは、φ2.0×3の単線Fケーブルを使用します。



適用機種
RAS-FR22TSS
RAS-FR25TSS
RAS-FR28TSS
RAS-FR36TSS
RAS-FR40TSD
RAS-FR56TSD
RAS-FR63TSD
RAS-FR71TSD



SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN. H.Onodera	2025-03-28	⊙	NTS	2025年度 Fシリーズ 寸法図	
CHKD. I.So	2025-03-31			Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.	
APPD. I.So	2025-03-31			TOCHIGI DWG. No. 3YAA NN0029884	REGD. 2025 0331

8886Z00NN

日立ルームエアコン 壁掛Fシリーズ
室外ユニット 寸法図適用機種
RAC-FR25TSS
RAC-FR28TSS
RAC-FR36TSS

【重心寸法詳細】

機種	寸 法		
	A	B	C
RAC-FR25TSS RAC-FR28TSS	230	210	135
RAC-FR36TSS	220	210	135



注記

1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけられ、2方向以上開放できるところに据え付けてください。
2. 効率のよい運転のため、周囲のスペースをできるだけ広くあけてください。

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.	TOCHIGI DWG. No. 3YAA NN0029888	REGD. 2025 0307
DWN. M.Oguri	2025-03-06		NTS	2025年度 Fシリーズ 寸法図			
CHKD. I.So	2025-03-07						
APPD. I.So	2025-03-07						

CAD

REGD.
2025
0307


001

9886Z00NN


日立ルームエアコン 壁掛Fシリーズ
室内室外ユニット 回路図・配線図

室内機
RAS-FR22TSS
RAS-FR25TSS
RAS-FR28TSS
RAS-FR36TSS
室外機
RAC-FR22TSS
RAC-FR25TSS
RAC-FR28TSS
RAC-FR36TSS


室外機配線図



室内機配線図



回路図



- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板のCN6に別売の*¹HA接続コードを
差込んで*²標準アダプターと接続してください。
 - ・白くまくんアプリを使用する場合
室内基板のCN7に別売の*³無線LAN接続アダプターの
端子を差込んでください。
- *¹ HA接続コード：部品番号 (SP-HAC1)
*² 標準アダプター：HA-S100TSA
*³ 無線LAN接続アダプター：SP-WL3

※ 部品が実装されていない場合やジャンパー線になっている場合があります。

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	
DWN.	T.Hiyoshi	2025-03-05		NTS	2025年度 Fシリーズ 回路図・配線図	
CHKD.	M.Kurosaki	2025-03-06			TOCHIGI DWG. No.	
	M.Okabe	2025-03-06			Hitachi-Johnson Controls	
APPD.	H.Hashimoto	2025-03-06			Air Conditioning, Inc.	

3YDA NN0029886

0306

CAD